
	<p><b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ</b>  др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице  ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147  e-mail: zzzzu@eunet.yu</p>	
		Страна 1 од 1

## ОБАВЕШТЕЊЕ

*Дана 08.04.2009. године екипа Завода за јавно здравље Ужице извршила је поновљено узорковање Јавне чесме Плажа Ужице по налогу Фонда за заштиту животне средине града Ужице.*

*Резултати физичко хемијског испитивања показују повећане вредности утрoшка  $KMnO_4$  и концентracије хлорида у односу на вредности прописане чл.3, став 1, тачке 5 и 2, Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98). Након замене УВ лампе (физичка метода дезинфекције) вода за пиће је бактериолошки исправна.*

### **ЗАКЉУЧАК:**

*На основу резултата лабораторијских испитивања вода за пиће Јавне чесме Плажа Ужице је ХИГИЈЕНСКИ НЕИСПРАВНА, у односу на Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98).*